



ČIDLO ÚNIKU PLYNU – POD STROPEM
 ČIDLO CO – CCA 1,5M NAD PODLAHOU

V REGULAČNÍ STANICI PLYNU JE NUTNÉ VYMĚNIT REGULÁTOR TLAKU PLYNU
 MAX. TLAK PLYNU 15 kPa

Zod. projektant	Navrhl	PANTŮČKOVÁ Martina Hynčice 66 742 35 Vražné IČO: 69225117 T.Č.737 636 123	
Pantůčková M.	Pantůčková M.		
Investor Gymnázium a střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Křížíkova 1258,Frenštát pod Radhoštěm			
Akce REKONSTRUKCE KOTELNY V BUDOVĚ Č.P.1258 VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM		Formát	
		Datum	1/ 2018
		Účel	DPS
Obsah PLYNOINSTALACE – ŘEZ		Měřítko	Číslo výkr. 8